



**ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04 октября 2012 года № 39-4
г. Курган

Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более для Общества с ограниченной ответственностью «Теплосервис» на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Положением о Департаменте государственного регулирования цен и тарифов Курганской области, утвержденным постановлением Администрации (Правительства) Курганской области от 20 мая 2003 года № 149 правление Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, расположенных в с. Альменево Альменевского района для Общества с ограниченной ответственностью «Теплосервис» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в Курганской областной общественно-политической газете «Новый мир».

Первый заместитель директора
Департамента государственного регулирования
цен и тарифов Курганской области



С.М. Самойлов

**Приложение к постановлению
Департамента государственного
регулирования цен и тарифов
Курганской области
от 04 октября 2012 года № 39-4
«Об утверждении нормативов запасов
топлива на источниках тепловой энергии,
за исключением источников тепловой
энергии, функционирующих в режиме
комбинированной выработки
электрической и тепловой энергии с
установленной мощностью производства
электрической энергии 25 мегаватт и
более для Общества с ограниченной
ответственностью «Теплосервис»
на 2013 год»**

**Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением
источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной
выработки электрической и тепловой энергии для Общества с ограниченной
ответственностью «Теплосервис» на 2013 год**

Адрес, № котельной	Вид топлива	Нормативы запасов топлива на 2013 год		
		Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ), тыс. т	В том числе	
Неснижаемый запас (ННЗТ), тыс. т	Эксплуата- ционный запас (НЭЗТ), тыс. т			
Котельная Альменевский район, с. Альменево, ул. 8 Марта, б/н	мазут марки 40	0,259	0,038	0,221