



ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05 декабря 2013 года № 43-57
г. Курган

Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения пятьсот тысяч человек и более, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более и нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более для Муниципального унитарного предприятия «Частоозерская теплосеть» (Частоозерский район) на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», положением о Департаменте государственного регулирования цен и тарифов Курганской области, утвержденным постановлением Администрации (Правительства) Курганской области от 20 мая 2003 года № 149, правление Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения пятьсот тысяч человек и более для Муниципального унитарного предприятия «Частоозерская теплосеть» на 2014 год, согласно приложению 1.


2. Утвердить и ввести в действие нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, расположенных в Частоозерском районе, для Муниципального унитарного предприятия «Частоозерская теплосеть» на 2014 год, согласно приложению 2.

3. Утвердить и ввести в действие нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, расположенных в Частоозерском районе, для Муниципального унитарного предприятия «Частоозерская теплосеть» на 2014, согласно приложению 3.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в Курганской областной общественно-политической газете «Новый мир».

Директор Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области

М.И. Шеремет



Приложение 1 к постановлению Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 05 декабря 2013 года № 43-57
 «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения пятьсот тысяч человек и более, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более и нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более для Муниципального унитарного предприятия «Частоозерская теплосеть» (Частоозерский район) на 2014 год»

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения пятьсот тысяч человек и более для Муниципального унитарного предприятия «Частоозерская теплосеть» на 2014 год

Наименование муниципального образования Частоозерского района Курганской области	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения пятьсот тысяч человек и более на 2014 год		
	Потери и Затраты теплоносителя, вода (м ³)	Потери тепловой энергии, Гкал	Затраты электроэнергии на передачу тепловой энергии, тыс. кВт.ч
с.Частоозерье	594,789	674,59	-
с.Бутырино	28,79	43,25	-
с.Новотроицкое	7,52	20,51	-
с.Долгое	18,71	28,12	-
с.Восточное	12,96	18,64	-
с.Сивково	11,52	17,30	-

Приложение 2 к постановлению Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 05 декабря 2013 года № 43-57 «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения пятьсот тысяч человек и более, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более и нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более для Муниципального унитарного предприятия «Частоозерская теплосеть» (Частоозерский район) на 2014 год»

Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, расположенных в Частоозерском районе, для Муниципального унитарного предприятия «Частоозерская теплосеть» на 2014 год

Адрес, № котельной	Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, кг. у.т./Гкал
Частоозерский район, с.Частоозерье, ул.Школьная школьная котельная	262,13*
Частоозерский район, с.Частоозерье, ул.Октябрьская центральная котельная	264,19*
Частоозерский район, с.Частоозерье, ул. Строителей Котельная РОВД	264,19*
Частоозерский район, с.Частоозерье, ул. Школьная,26 Котельная д/с «Родничок»	264,19*

Частоозерский район, с.Частоозерье, ул. Строителей, 1А Котельная больницы	261,23*
Частоозерский район, с.Частоозерье, ул. Береговая, 2 Котельная базы	264,19*
Частоозерский район, с.Восточное	264,19*
Частоозерский район, с.Сивково	224,04*
Частоозерский район, с.Бутырино	264,19*
Частоозерский район, с.Долгие	264,19*
Частоозерский район, с.Чердынцево	264,19*
Частоозерский район, с.Новотроицкое	264,19*

* уголь каменный марки Д

Приложение 3 к постановлению Департамента
государственного регулирования цен и
тарифов Курганской области
от 05 декабря 2013 года № 43-57

«Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения пятьсот тысяч человек и более, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более и нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более для Муниципального унитарного предприятия «Частоозерская теплосеть» (Частоозерский район) на 2014 год»

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, расположенных в Частоозерском районе, для Муниципального унитарного предприятия «Частоозерская теплосеть» на 2014 год

Адрес, № котельной	Вид топлива	Нормативы запасов топлива на 2014 год		
		Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ), тыс.т	В том числе	
		Неснижаемый запас (ННЗТ), тыс.т	Эксплуатаци онный запас (НЭЗТ), тыс.т	
Частоозерский район, с.Частоозерье, ул.Школьная школьная котельная	Уголь каменный марки Д	0,498	0,070	0,429
Частоозерский район, с.Частоозерье, ул.Октябрьская центральная котельная	Уголь каменный марки Д	0,191	0,027	0,164
Частоозерский район, с.Частоозерье, ул. Строителей Котельная РОВД	Уголь каменный марки Д	0,028	0,004	0,024
Частоозерский район, с.Частоозерье, ул. Школьная,26 Котельная д/с «Родничок»	Уголь каменный марки Д	0,038	0,005	0,033

Частоозерский район, с.Частоозерье, ул. Строителей, 1А Котельная больницы	Уголь каменный марки Д	0,121	0,017	0,104
Частоозерский район, с.Частоозерье, ул. Береговая, 2 Котельная базы	Уголь каменный марки Д	0,014	0,003	0,012
Частоозерский район, с.Восточное	Уголь каменный марки Д	0,059	0,008	0,051
Частоозерский район, с.Сивково	Уголь каменный марки Д	0,042	0,006	0,036
Частоозерский район, с.Бутырино	Уголь каменный марки Д	0,046	0,006	0,039
Частоозерский район, с.Долгие	Уголь каменный марки Д	0,035	0,005	0,030
Частоозерский район, с.Чердынцево	Уголь каменный марки Д	0,030	0,004	0,026
Частоозерский район, с.Новотроицкое	Уголь каменный марки Д	0,060	0,008	0,052