



**ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 декабря 2013 года № 44-49
г. Курган

Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более и нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, для Открытого акционерного общества «Ремонтно-эксплуатационное управление» по филиалу «Екатеринбургский» (Шадринский район, Сафакулевский район, Далматовский район, Кетовский район) на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», положением о Департаменте государственного регулирования цен и тарифов Курганской области, утвержденным постановлением Администрации (Правительства) Курганской области от 20 мая 2003 года № 149, правление Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить и ввести в действие нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, расположенных в Шадринском районе, Сафакулевском районе, Далматовском районе, Кетовском районе, для Открытого акционерного общества «Ремонтно-эксплуатационное управление» по филиалу «Екатеринбургский» на 2014 год, согласно приложению 1.

2. Утвердить и ввести в действие нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, расположенных в Шадринском районе, Сафакулевском районе, Далматовском районе, Кетовском районе, для Открытого акционерного общества «Ремонтно-эксплуатационное управление» по филиалу «Екатеринбургский» на 2014 год, согласно приложению 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в Курганской областной общественно-политической газете «Новый мир».

Директор Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области



М.И. Шерemet

Приложение 1 к постановлению Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 12 декабря 2013 года № 44-49 «Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более и нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, для Открытого акционерного общества «Ремонтно-эксплуатационное управление» по филиалу «Екатеринбургский» (Шадринский район, Сафакулевский район, Далматовский район, Кетовский район) на 2014 год»

Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, расположенных в Шадринском районе, Сафакулевском районе, Далматовском районе, Кетовском районе, для Открытого акционерного общества «Ремонтно-эксплуатационное управление» по филиалу «Екатеринбургский» на 2014 год

Адрес, № котельной	Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, кг. у.т./Гкал
Котельная №35, военный городок № 97, г. Шадринск, Шадринский район, Курганская обл.	258,688*
Котельная №9, военный городок № 57, с. Мансурово, Сафакулевский район, Курганская обл.	261,469*
Котельная №2, военный городок № 116, с. Нижний Яр, Далматовский район, Курганская обл.	258,688*
Котельная №52, военный городок № 2, 3, с. Иковка, Кетовский район, Курганская обл.	260,613*

* Уголь каменный марки ДР

Приложение 2 к постановлению Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 12 декабря 2013 года № 44-49 «Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более и нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, для Открытого акционерного общества «Ремонтно-эксплуатационное управление» по филиалу «Екатеринбургский» (Шадринский район, Сафакулевский район, Далматовский район, Кетовский район) на 2014 год»

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, расположенных в Шадринском районе, Сафакулевском районе, Далматовском районе, Кетовском районе, для Открытого акционерного общества «Ремонтно-эксплуатационное управление» по филиалу «Екатеринбургский» на 2014 год

Адрес, № котельной	Вид топлива	Нормативы запасов топлива на 2014 год		
		Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ), тыс.т	В том числе	
			Неснижаемый запас (ННЗТ), тыс.т	Эксплуатаци -онный запас (НЭЗТ), тыс.т
Котельная №35, военный городок № 97, г. Шадринск, Шадринский район, Курганская обл.	Уголь каменный марки ДР	0,009	0,001	0,008
Котельная №9, военный городок № 57, с. Мансурово, Сафакулевский район, Курганская обл.	Уголь каменный марки ДР	0,108	0,015	0,093
Котельная №2, военный городок № 116, с. Нижний Яр, Далматовский район, Курганская обл.	Уголь каменный марки ДР	0,048	0,007	0,041
Котельная №52, военный городок № 2, 3, с. Иковка, Кетовский район, Курганская обл.	Уголь каменный марки ДР	0,993	0,139	0,854