



**ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 декабря 2013 года № 44-50
г. Курган

Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения пятьсот тысяч человек и более, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более и нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более для Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая промышленно-топливная компания» (Звериноголовский район) на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», положением о Департаменте государственного регулирования цен и тарифов Курганской области, утвержденным постановлением Администрации (Правительства) Курганской области от 20 мая 2003 года № 149,правление Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения пятьсот тысяч человек и более для Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая промышленно-топливная компания» на 2014 год, согласно приложению 1.


2. Утвердить и ввести в действие нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, расположенных в Звериноголовском районе для Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая промышленно-топливная компания» на 2014 год, согласно приложению 2.

3. Утвердить и ввести в действие нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, расположенных в Звериноголовском районе для Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая промышленно-топливная компания» на 2014 год, согласно приложению 3.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в Курганской областной общественно-политической газете «Новый мир».

Директор Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области

М.И. Шеремет



Приложение 1 к постановлению Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 12 декабря 2013 года № 44-50 «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения пятьсот тысяч человек и более, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более и нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более для Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая промышленно-топливная компания» (Звериноголовский район) на 2014 год»

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения пятьсот тысяч человек и более для Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая промышленно-топливная компания» на 2014 год

Наименование муниципального образования Курганской области	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения пятьсот тысяч человек и более на 2014 год		
	Потери и затраты теплоносителя, вода (м ³)	Потери тепловой энергии, Гкал	Затраты электроэнергии на передачу тепловой энергии, тыс. кВт.ч
Звериноголовский район:			
с. Звериноголовское	65,400	277,272	-
с. Труд и Знание	8,639	13,288	-

с. Бугровое	3,840	21,315	-
с. Прорывное	0,738	3,319	-

Приложение 2 к постановлению Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 12 декабря 2013 года № 44-50 «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения пятьсот тысяч человек и более, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более и нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более для Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая промышленно-топливная компания» (Звериноголовский район) на 2014 год»

Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, расположенных в Звериноголовском районе, для Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая промышленно-топливная компания» на 2014 год

Адрес, № котельной	Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, кг. у.т./Гкал
Котельная ЦРБ, ул. Октябрьская, 74, с. Звериноголовское, Звериноголовский район, Курганская обл.	215,378*
Котельная ЦРБ, ул. Октябрьская, 74, с. Звериноголовское, Звериноголовский район, Курганская обл.	160,515**

Котельная СОШ, ул. Косарева, 11, с. Звериноголовское, Звериноголовский район, Курганская обл.	216,994*
Котельная ДДТ, ул. Кравченко, 45, с. Звериноголовское, Звериноголовский район, Курганская обл.	189,306*
Котельная РОУ, ул. К. Маркса, 12, с. Звериноголовское, Звериноголовский район, Курганская обл.	190,726*
Котельная Кинотеатр, ул. Чапаева, 42, с. Звериноголовское, Звериноголовский район, Курганская обл.	189,306*
Котельная Администрации, ул. Чапаева, 41, с. Звериноголовское, Звериноголовский район, Курганская обл.	190,726*
Котельная ООШ, д. Жаворонки, Звериноголовский район, Курганская обл.	216,994*
Котельная СОШ, с. Труд и Знание, Звериноголовский район, Курганская обл.	189,306*
Котельная д/с, с. Труд и Знание, Звериноголовский район, Курганская обл.	190,726*
Котельная НОШ, с. Бугровое, Звериноголовский район, Курганская обл.	190,726*
Котельная ООШ, с. Озерное, Звериноголовский район, Курганская обл.	190,726*
Котельная СОШ, ул. Школьная, 33, с. Прорывное, Звериноголовский район, Курганская обл.	189,306*
Котельная д/с, с. Прорывное, Звериноголовский район, Курганская обл.	189,306*

* уголь каменный марки Д

** печное топливо

Приложение 3 к постановлению Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 12 декабря 2013 года № 44-50 «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения пятьсот тысяч человек и более, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более и нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более для Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая промышленно-топливная компания» (Звериноголовский район) на 2014 год»

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, расположенных в Звериноголовском районе, для Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая промышленно-топливная компания» на 2014 год

Адрес, № котельной	Вид топлива	Нормативы запасов топлива на 2014 год		
		Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ), тыс.т	В том числе	
		Неснижаемый запас (ННЗТ), тыс.т	Эксплуатационный запас (НЭЗТ), тыс.т	
Котельная ЦРБ, ул. Октябрьская, 74, с. Звериноголовское, Звериноголовский район, Курганская обл.	Уголь каменный марки Д	0,055	0,008	0,047
Котельная ЦРБ, ул. Октябрьская, 74, с. Звериноголовское, Звериноголовский район, Курганская обл.	Печное топливо	0,009	0,001	0,008

Котельная СОШ, ул. Косарева, 11, с. Звериноголовское, Звериноголовский район, Курганская обл.	Уголь каменный марки Д	0,200	0,028	0,172
Котельная ДДТ, ул. Кравченко, 45, с. Звериноголовское, Звериноголовский район, Курганская обл.	Уголь каменный марки Д	0,022	0,003	0,019
Котельная РОУ, ул. К. Маркса, 12, с. Звериноголовское, Звериноголовский район, Курганская обл.	Уголь каменный марки Д	0,031	0,004	0,027
Котельная Кинотеатр, ул. Чапаева, 42, с. Звериноголовское, Звериноголовский район, Курганская обл.	Уголь каменный марки Д	0,028	0,004	0,024
Котельная Администрации, ул. Чапаева, 41, с. Звериноголовское, Звериноголовский район, Курганская обл.	Уголь каменный марки Д	0,016	0,002	0,014
Котельная ООШ, д. Жаворонки, Звериноголовский район, Курганская обл.	Уголь каменный марки Д	0,063	0,009	0,054
Котельная СОШ, с. Труд и Знание, Звериноголовский район, Курганская обл.	Уголь каменный марки Д	0,094	0,013	0,081
Котельная д/с, с. Труд и Знание, Звериноголовский район, Курганская обл.	Уголь каменный марки Д	0,046	0,006	0,040
Котельная НОШ, с. Бугровое, Звериноголовский район, Курганская обл.	Уголь каменный марки Д	0,009	0,001	0,008
Котельная ООШ, с. Озерное, Звериноголовский район, Курганская обл.	Уголь каменный марки Д	0,042	0,006	0,036
Котельная СОШ, ул. Школьная, 33, с. Прорывное, Звериноголовский район, Курганская обл.	Уголь каменный марки Д	0,105	0,015	0,090
Котельная д/с, с. Прорывное, Звериноголовский район, Курганская обл.	Уголь каменный марки Д	0,042	0,006	0,036