



**ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 декабря 2013 года № 44-53
г. Курган

Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения пятьсот тысяч человек и более, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более и нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более для Государственного унитарного предприятия «Лен Зауралья» (город Курган) на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», положением о Департаменте государственного регулирования цен и тарифов Курганской области, утвержденным постановлением Администрации (Правительства) Курганской области от 20 мая 2003 года № 149, правление Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить и ввести в действие нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения пятьсот тысяч человек и более для Государственного унитарного предприятия «Лен Зауралья» на 2014 год, согласно приложению 1.
2. Утвердить и ввести в действие нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, расположенных в городе Кургане, для Государственного унитарного предприятия «Лен Зауралья» на 2014 год, согласно приложению 2.

3. Утвердить и ввести в действие нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, расположенных в городе Кургане, для Государственного унитарного предприятия «ЛенЗауралья» на 2014, согласно приложению 3.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в Курганской областной общественно-политической газете «Новый мир».

Директор Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области

М.И. Шеремет



Приложение 1 к постановлению Департамента
государственного регулирования цен и тарифов
Курганской области
от 12 декабря 2013 года № 44-53
«Об утверждении нормативов технологических
потерь при передаче тепловой энергии,
теплоносителя по тепловым сетям, за
исключением тепловых сетей, расположенных в
поселениях, городских округах с численностью
населения пятьсот тысяч человек и более,
нормативов удельного расхода топлива при
производстве тепловой энергии источниками
тепловой энергии, за исключением источников
тепловой энергии, функционирующих в режиме
комбинированной выработки электрической и
тепловой энергии с установленной мощностью
производства электрической энергии 25 мегаватт
и более и нормативов запасов топлива на
источниках тепловой энергии, за исключением
источников тепловой энергии, функционирующих
в режиме комбинированной выработки
электрической и тепловой энергии с
установленной мощностью производства
электрической энергии 25 мегаватт и более для
Государственного унитарного предприятия «Лен
Зауралья» (город Курган) на 2014 год»

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по
тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях,
городских округах с численностью населения пятьсот тысяч человек и более для
Государственного унитарного предприятия «Лен Зауралья» на 2014 год

Наименование муниципального образования Курганской области	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения пятьсот тысяч человек и более на 2014 год		
	Потери и затраты теплоносителя, вода (м ³)	Потери тепловой энергии, Гкал	Затраты электро- энергии на передачу тепловой энергии, тыс. кВт.ч
г. Курган	7312,43	1754,13	-

Приложение 2 к постановлению Департамента
государственного регулирования цен и тарифов
Курганской области
от 12 декабря 2013 года № 44-53
«Об утверждении нормативов технологических
потерь при передаче тепловой энергии,
теплоносителя по тепловым сетям, за
исключением тепловых сетей, расположенных в
поселениях, городских округах с численностью
населения пятьсот тысяч человек и более,
нормативов удельного расхода топлива при
производстве тепловой энергии источниками
тепловой энергии, за исключением источников
тепловой энергии, функционирующих в режиме
комбинированной выработки электрической и
тепловой энергии с установленной мощностью
производства электрической энергии 25 мегаватт
и более и нормативов запасов топлива на
источниках тепловой энергии, за исключением
источников тепловой энергии, функционирующих
в режиме комбинированной выработки
электрической и тепловой энергии с
установленной мощностью производства
электрической энергии 25 мегаватт и более для
Государственного унитарного предприятия «Лен
Зауралья» (город Курган) на 2014 год»

Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии
источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии,
функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой
энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25
мегаватт и более, расположенных в городе Кургане, для Государственного
унитарного предприятия «Лен Зауралья» на 2014 год

Адрес, № котельной	Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, кг. у.т./Гкал
Котельная ул. Промышленная, 33, город Курган *газ природный	165,162*

Приложение 3 к постановлению Департамента
государственного регулирования цен и тарифов
Курганской области
от 12 декабря 2013 года № 44-53
«Об утверждении нормативов технологических
потерь при передаче тепловой энергии,
теплоносителя по тепловым сетям, за
исключением тепловых сетей, расположенных в
поселениях, городских округах с численностью
населения пятьсот тысяч человек и более,
нормативов удельного расхода топлива при
производстве тепловой энергии источниками
тепловой энергии, за исключением источников
тепловой энергии, функционирующих в режиме
комбинированной выработки электрической и
тепловой энергии с установленной мощностью
производства электрической энергии 25 мегаватт
и более и нормативов запасов топлива на
источниках тепловой энергии, за исключением
источников тепловой энергии, функционирующих
в режиме комбинированной выработки
электрической и тепловой энергии с
установленной мощностью производства
электрической энергии 25 мегаватт и более для
Государственного унитарного предприятия «Лен
Зауралья» (город Курган) на 2014 год»

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением
источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной
выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью
производства электрической энергии 25 мегаватт и более, расположенных в городе
Кургане, для Государственного унитарного предприятия «Лен Зауралья»
на 2014 год

Адрес, № котельной	Вид топлива	Нормативы запасов топлива на 2014 год		
		Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ), тыс.т	В том числе	Неснижаемый запас (ННЗТ), тыс.т
Котельная ул. Промышленная, 33, город Курган	Мазут топочный	0,708	0,105	0,603

*Расчет НЭЗТ производится для каждой котельной, сжигающей или имеющей в качестве резервного
твердое или жидкое топливо (уголь, мазут, торф, дизельное топливо).