



**ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ  
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 04 декабря 2014 года № 48-39  
г. Курган

**Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения пятьсот тысяч человек и более и нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, для Муниципального предприятия Уксянского сельсовета «Уксянское ЖКХ» (Далматовский район) на 2015 год**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Положением о Департаменте государственного регулирования цен и тарифов Курганской области, утвержденным постановлением Администрации (Правительства) Курганской области от 20 мая 2003 года № 149, правление Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения пятьсот тысяч человек и более, для Муниципального предприятия Уксянского сельсовета «Уксянское ЖКХ» на 2015 год, согласно приложению 1.

2. Утвердить и ввести в действие нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, расположенных в Далматовском районе, для Муниципального предприятия Уксянского сельсовета «Уксянское ЖКХ» на 2015 год, согласно приложению 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в Курганской областной общественно-политической газете «Новый мир».

Директор Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области

С. М. Самойлов

Приложение 1 к постановлению Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 04 декабря 2014 года № 48-39 «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения пятьсот тысяч человек и более и нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, для Муниципального предприятия Уксянского сельсовета «Уксянское ЖКХ» (Далматовский район) на 2015 год»

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения пятьсот тысяч человек и более, для Муниципального предприятия Уксянского сельсовета «Уксянское ЖКХ» на 2015 год

Наименование муниципального образования Курганской области	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения пятьсот тысяч человек и более на 2015 год		
	Потери и затраты теплоносителя, вода, м <sup>3</sup> .	Потери тепловой энергии, Гкал.	Затраты электроэнергии на передачу тепловой энергии, тыс. кВтч.
Далматовский район:			
с. Уксянское	541,680	718,376	-
д. Малиновка	126,630	158,615	-

**Приложение 2 к постановлению Департамента  
государственного регулирования цен и  
тарифов Курганской области  
от 04 декабря 2014 года № 48-39  
«Об утверждении нормативов технологических  
потерь при передаче тепловой энергии,  
теплоносителя по тепловым сетям, за  
исключением тепловых сетей, расположенных  
в поселениях, городских округах с  
численностью населения пятьсот тысяч  
человек и более и нормативов удельного  
расхода топлива при производстве тепловой  
энергии источниками тепловой энергии, за  
исключением источников тепловой энергии,  
функционирующих в режиме комбинированной  
выработки электрической и тепловой энергии с  
установленной мощностью производства  
электрической энергии 25 мегаватт и более,  
для Муниципального предприятия Уксянского  
сельсовета «Уксянское ЖКХ» (Далматовский  
район) на 2015 год»**

**Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии  
источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии,  
функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой  
энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25  
мегаватт и более, расположенных в Далматовском районе, для Муниципального  
предприятия Уксянского сельсовета «Уксянское ЖКХ» на 2015 год**

Адрес, № котельной	Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, кг. у.т./Гкал.
Котельная, ул. Ленина, 60, с. Уксянское, Далматовский район, Курганская обл.	162,524*
Котельная, д. Малиновка, Далматовский район, Курганская обл.	160,930*

\* Газ природный