



**ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 декабря 2014 года № 50-125
г. Курган

Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения пятьсот тысяч человек и более, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более и нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более для Открытого акционерного общества «Курганская генерирующая компания» (город Курган, город Шадринск, Шадринский район) на 2015 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», положением о Департаменте государственного регулирования цен и тарифов Курганской области, утвержденным постановлением Администрации (Правительства) Курганской области от 20 мая 2003 года № 149, правление Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**


1. Утвердить и ввести в действие нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения пятьсот тысяч человек и более для Открытого акционерного общества «Курганская генерирующая компания» на 2015 год, согласно приложению 1.

2. Утвердить и ввести в действие нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более для Открытого акционерного общества «Курганская генерирующая компания», расположенных в городе Кургане, городе Шадринске, Шадринском районе, на 2015 год, согласно приложению 2.

3. Утвердить и ввести в действие нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более для Открытого акционерного общества «Курганская генерирующая компания», расположенных в городе Кургане, городе Шадринске, Шадринском районе, на 2015 год, согласно приложению 3.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в Курганской областной общественно-политической газете «Новый мир».

Директор Департамента государственного
регулирования цен и тарифов Курганской области



С.М. Самойлов

Приложение 1 к постановлению Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 18 декабря 2014 года № 50-125 «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения пятьсот тысяч человек и более, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более и нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более для Открытого акционерного общества «Курганская генерирующая компания» (город Курган, город Шадринск, Шадринский район) на 2015 год»

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения пятьсот тысяч человек и более для Открытого акционерного общества «Курганская генерирующая компания» на 2015 год

Наименование муниципального образования Курганской области	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения пятьсот тысяч человек и более на 2015 год		
	Потери и затраты теплоносителя, вода (м³)	Потери тепловой энергии, Гкал	Затраты электро-энергии на передачу тепловой энергии, тыс. кВт.ч
г. Курган	1544419,655	391388,594	47261,328
г. Шадринск	177832,802	119395,000	2698,735
Шадринский район:			
с. Канаши	1112,056	589,000	-

с. Ключи	1476,142	1069,000	-
с. Красная Звезда	1327,253	661,000	-
с. Красномыльское	148, 211	122,000	-
с. Красная Нива	2056,428	2024,000	-
с. Мальцево	773,327	584,000	-
с. Масляное	316,084	268,000	-
с. Мыльниково	184,010	298,000	-
с. Нижнеполевское	364,222	244,000	-
д. Погадайское	747,427	1189,000	-
с. Погорелка	1893,790	1549,000	-
д. Сорское	155,398	235,000	-
с. Чистопрудное	827,702	299,000	-
с. Юлдус	180,619	213,000	-

Приложение 2 к постановлению Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 18 декабря 2014 года № 50-125 «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения пятьсот тысяч человек и более, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более и нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более для Открытого акционерного общества «Курганская генерирующая компания (город Курган, город Шадринск, Шадринский район) на 2015 год»

Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более для Открытого акционерного общества «Курганская генерирующая компания», расположенных в городе Кургане, городе Шадринске, Шадринском районе, на 2015 год

Адрес, № котельной	Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, кг. у.т./Гкал
Котельная №1,8 г.Курган, ул.Карбышева, 31а	158,6
Котельная №5 г.Курган, п.Увал, ул.Миронова, 47/1	161,0
Котельная №12 г.Курган, п.Черемухово, ул.Школьная, 33	159,5
Котельная №14 г.Курган, ул.Пархоменко, 60а	171,8
Котельная №16 г.Курган, ул.Достоевского,6	166,0
Котельная №17 г.Курган, ул.Ломоносова,46	167,0

Котельная №18 г.Курган, п.Тополя, ул.Сиреневая, 13а	160,2
Котельная №20 г.Курган, ул.Перова, 59/1	174,9
Котельная №22 г.Курган, ул.Школьная, 11а	174,2
Котельная №23 г.Курган, ул.Карбышева, 35	172,3
Котельная №25 г.Курган, ул.Школьная, 13	160,5
Котельная №26 г.Курган, ул.Ломоносова, 16а	167,5
Котельная №28 г.Курган, п.Пригородный, ул.Юбилейная, 1в	159,4
Котельная №39 г.Курган, мкр.Утяк, ул.Советская, 41а	159,9
Котельная №44 г.Курган, п.Керамзитный, ул.Стройиндустрии, 3	166,8
Котельная №11 г.Курган, ул.Советская, 161/1	188,9
Котельная №24 г.Курган, мкр Мостостроителей, ул. Машиностроителей, 70	381,8
Котельная №30 г.Курган, ул.Молодежная, 35	357,8
Котельная №31 г.Курган, п.Затобольный, ул.Заводская, 9	386,7
Котельная №13 г.Курган, ул.Смирнова, 7а	191,0
Котельная №32 г.Курган, п.Глинки, ул.Центральная, 10	160,2
Котельная Курганского пограничного института ФСБ России, г. Курган, пос. Увал, ул. Тракторная, 1, строение 33	159,6
Котельная, г. Курган, ул. Грицевца, 105а	163,5
Центральная котельная, г.Шадринск, ул.Щеткина, 4	168,5
Котельная №2, г.Шадринск, ул.Ломоносова, 2	172,4
Котельная №3, г.Шадринск, ул.Тюменская, 1	158,8
Котельная №4, г.Шадринск, ул.Автомобилистов, 26	172,9
Котельная №7, г.Шадринск, Треугольник Депо, 67	160,6
Котельная №9, г.Шадринск, Мальцевский тракт, 10	156,2
Котельная ЦРБ, г.Шадринск, Мальцевский тракт, 2	159,3
Котельная ДСК, г.Шадринск, ул. Д.Бедного, 3	162,2
Котельная, г. Шадринск, ул. Батуриная, 27	161,0
Котельная с. Погорелка, Шадринский р-н, с.Погорелка, на земельном участке с кадастровым номером 45-45-02/047/2007-477	159,4
Котельная с. Чистопрудное, Шадринский р-н, с.Чистопрудное, ул. Пушкина, 3	159,4
Котельная с. Нижнеполевское, Шадринский р-н, с.Нижнеполевское, на земельном участке с кадастровым номером 45-45-02/005/2008-646	163,0
Котельная д. Соровское, Шадринский р-н, д.Соровское, на земельном участке с кадастровым номером 45-45-02/005/2008-647	178,8
Котельная с. Красная Нива, Шадринский р-н, с.Красная Нива, инвентарный номер котельной 85237	178,8
Котельная д. Погадайское, Шадринский р-н, д.Погадайское, на земельном участке с кадастровым номером 45-45-02/062/2007-001	158,5
Котельная с. Красная Звезда, Шадринский р-н, с.Красная Звезда, на земельном участке с кадастровым номером 45-45-02/062/2007-003	178,8
Котельная с. Красномыльское, Шадринский р-н, с.Красномыльское, ул.Архангельского, 30	158,5
Котельная с. Мыльниково, Шадринский р-н, с.Мыльниково, пл.Советская, 4	158,5

Котельная с. Ключи, Шадринский р-н, с.Ключи, на земельном участке с кадастровым номером 45-45-02/050/2007-126	160,0
Котельная с. Канаши, Шадринский р-н, с.Канаши, на земельном участке с кадастровым номером 45-45-02/059/2007-022	168,3
Котельная с. Мальцево, Шадринский р-н, с.Мальцево, на земельном участке с кадастровым номером 45-45-02/057/2007-409	158,5
Котельная с. Маслянское, Шадринский р-н, с.Маслянское, на земельном участке с кадастровым номером 45-45-02/050/2007-452	158,5
Котельная с. Юлдус, Шадринский р-н, с.Юлдус, на земельном участке с кадастровым номером 45-45-02/047/2007-480	158,5

Приложение 3 к постановлению Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 18 декабря 2014 года № 50-125 «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения пятьсот тысяч человек и более, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более и нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более для Открытого акционерного общества «Курганская генерирующая компания» (город Курган, город Шадринск, Шадринский район) на 2015 год»

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более для Открытого акционерного общества «Курганская генерирующая компания», расположенных в городе Кургане, городе Шадринске, Шадринском районе, на 2015 год

Адрес, № котельной	Вид топлива	Нормативы запасов топлива на 2015 год		
		Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ), тыс.т	В том числе	
			Неснижаемый запас (ННЗТ), тыс.т	Эксплуатаци- онный запас (НЭЗТ)**, тыс.т
Котельная №13 г.Курган, ул.Смирнова, 7а	мазут марки 100	0,144	0,021	0,123
Котельная №32 г.Курган, п.Глинки, ул.Центральная, 10*	мазут марки 100	0,106	0,014	0,092
Котельная №1,8 г.Курган, ул.Карбышева, 31а*	мазут марки 100	1,307	0,189	1,118
Котельная №12 г.Курган, п.Черемухово, ул.Школьная, 33*	мазут марки 100	0,222	0,030	0,192
Котельная №14 г.Курган, ул.Пархоменко, 60а*	мазут марки 100	0,140	0,020	0,120

Котельная №17 г.Курган, ул.Ломоносова, 46*	мазут марки 100	0,270	0,036	0,234
Котельная №18 г.Курган, п.Тополя, ул.Сиреневая, 13а*	мазут марки 100	0,215	0,028	0,187
Котельная №20 г.Курган, ул.Перова, 59/1*	мазут марки 100	0,477	0,068	0,409
Котельная №22 г.Курган, ул.Школьная, 11а*	мазут марки 100	0,650	0,090	0,560
Котельная №25 г.Курган, ул.Школьная, 13*	мазут марки 100	0,711	0,101	0,610
Котельная №26 г.Курган, ул.Ломоносова, 16а*	мазут марки 100	0,267	0,038	0,229
Котельная №44 г.Курган, п.Керамзитный, ул.Стройиндустрии, 3*	мазут марки 100	0,304	0,042	0,262
Котельная №5 г.Курган, п.Увал, ул.Миронова, 47/1*	уголь каменный марки Д	0,479	0,063	0,416
Котельная №23 г.Курган, ул.Карбышева, 35*	уголь каменный марки Д	0,674	0,090	0,584
Котельная №11 г.Курган, ул.Советская, 161/1	уголь каменный марки Д	0,0034	0,0005	0,003
Котельная №24 г.Курган, мкр Мостостроителей, ул. Машиностроителей, 70	уголь каменный марки Д	0,389	0,051	0,338
Котельная №30 г.Курган, ул.Молодежная, 35	уголь каменный марки Д	0,076	0,011	0,065
Котельная №31 г.Курган, п.Затобольный, ул.Заводская, 9	уголь каменный марки Д	0,358	0,045	0,313
Котельная № 6 г.Курган, 6А мкр., д. 6, стр. 1*	дизельное топливо ГОСТ305-82	0,000	0,000	0,000
Котельная №28 г.Курган, п.Пригородный, ул.Юбилейная, 1в*	дизельное топливо ГОСТ305-82	0,045	0,006	0,039
Котельная №39 г.Курган, мкр.Утяк, ул.Советская, 41а*	дизельное топливо ГОСТ305-82	0,132	0,019	0,113
Котельная №16 г.Курган, ул.Достоевского, 6*	сжиженный газ ГОСТ20448-90	1,071	0,154	0,917
Котельная Курганского пограничного института ФСБ России, г. Курган, пос. Увал, ул. Тракторная, 1, строение 33*	дизельное топливо ГОСТ305-82	0,448	0,060	0,388
Котельная, г. Курган, ул. Грицевца, 105а*	дизельное топливо ГОСТ305-82	0,01	0,001	0,009
Центральная котельная, г.Шадринск, ул.Щеткина, 4*	мазут марки 100	8,063	2,107	5,956
Котельная №7, г.Шадринск, Треугольник Депо, 67*	мазут марки 100	1,067	0,291	0,776
Котельная №3, г.Шадринск, ул.Тюменская, 1*	мазут марки 100	0,723	0,192	0,531

* Основное топливо – природный газ.

**Расчет НЭЗТ производится для каждой котельной, сжигающей или имеющей в качестве резервного твердое или жидкое топливо (уголь, мазут, торф, дизельное топливо).