



**ПРАВИТЕЛЬСТВО
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ**
ул. Гоголя, 25, г. Курган, 640002
телефон 42-89-59
сайт: <http://tarif.kurganobl.ru>
эл.почта dgrctko@kurganobl.ru

Директору АО «СУЭНКО»

Д.И. Анучину

ул. Одесская, 27, г. Тюмень,
625023

oo@suenco.ru, office@suenco.ru,
Pervukhinda@suenco.ru

от 11.05.2021 № 02/1243

на _____ от _____

**Уведомление о приостановлении
утверждения проекта корректировки
инвестиционной программы**

Уважаемый Данил Иванович!

Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области (далее – Департамент) осуществляет утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» (далее – Правила).

По результатам рассмотрения документации, представленной АО «СУЭНКО» письмом от 2 апреля 2021 года исх. И-С-2021-3937, направляю Вам уведомление о приостановлении с 12 мая 2021 года по основанию, предусмотренному п. 48 Правил, а именно:

- отсутствует финансовый план, заполненный в целом по юридическому лицу (п.7 Правил заполнения формы финансового плана субъекта электроэнергетики утвержденных приказом Минэнерго России от 13 апреля 2017 года № 310);
- отсутствует Приложение № 2, указанное в протоколе подведения итогов заочного голосования Совета директоров АО «СУЭНКО» от 25 февраля 2021 года;
- отсутствует локальный сметный расчет по проекту Н_08_Kgn_1.2.1.1.71 (вместо него представлен локальный сметный расчет проекта Н_08_Kgn_1.2.1.1.70);
- отсутствует паспорт инвестиционного проекта L_08_Kgn_1.1.1.3.89 (вместо него представлен паспорт L_08_Kgn_1.1.1.3.98);
- отсутствует локальный сметный расчет по проекту Н_08_Kgn_1.2.1.1.122;
- отсутствует акт обследования к проекту Н_08_Kgn_1.2.1.1.159;

- требуется уточнение местоположения объектов по проекту Н_08_Kgn_1.2.1.1.123 (представленный локальный сметный расчет от 24.02.2021г. предусматривает мероприятия по следующим объектам: ПС 110/10 кВ Западная (расположенная по адресу: Курганская обл., Щучанский р-он, 2км от н.п.Медведское), ПС 110/10 кВ Заря (Курганская обл., Мишкинский р-он, с. Дубровное), ПС 110/10 кВ Мартыновка (Курганская обл., Сафакулевский р-он, с. Мартыновка), ПС 110/10 кВ Маяк (Курганская обл., р-н Мишкинский, н.п. Мишкино, ул.Строительная, 2), ПС 110/10 кВ Шумиха (Курганская обл., Шумихинский р-он, г.Шумиха, ул.Белоносова, 77), акт комиссионного обследования № 123 от 31.01.2017 года предусматривает реконструкцию ОСИ по другим объектам (ПС 35/10 кВ М. Куренная; ПС 110/35/6 кВ ОРУ-35 кВ Суслово-нефть; ПС 110/35/10 кВ Б. Мартино; ПС 35/10 кВ Памятинская; ПС 110/35/10 кВ Белозерская; ПС 110/35/10 кВ Лопатки; ПС 35/10 кВ Центральная; ПС 35/10 кВ Верхнесуерская; ПС 35/10 кВ Лихачи; ПС 35/10 кВ Барашково; ПС 35/10 кВ Васильевская; ПС 35/10 кВ Булдак; ПС 35/10 кВ Давыдовская; ПС 35/10 кВ Пашково; ПС 35/10 кВ Н. Троицкая; ПС 35/10 кВ Сунгурово; ПС 35/10 кВ Рассвет; ПС 35/10 кВ Куртан). Согласно форме F_0402_1027201233620_10_37_0 «Форма 10. Краткое описание инвестиционной программы. Места расположения объектов инвестиционной деятельности и другие показатели инвестиционных проектов» территорией муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект, указан город Курган. В паспорте данного проекта, местоположение объекта определено город Курган.);

- требуется уточнение местоположения объекта по проекту Н_08_Kgn_1.2.1.1.125 (в представленном локальном сметном расчете местоположение объекта не соответствует данной информации в паспорте инвестиционного проекта);

- требуется уточнение местоположения объектов по проектам Н_08_Kgn_1.2.1.1.146 и Н_08_Kgn_1.2.1.1.147 (согласно представленной документации невозможно определить наименование и местонахождение объекта, на котором планируется реализация проекта);

- требуется уточнение мероприятий по проекту Н_08_Kgn_1.2.1.1.138 (акт № 5 комиссионного обследования ПС 110/10 кВ Мирная инв. № 202005778 от 14.02.2017 г. предусматривает только замену АБ, однако локальный сметный расчет от 24.02.2021г. включает установку шкафа управления оперативным током);

- требуется уточнение местоположения объекта по проекту К_08_Kgn_1.2.1.1.243 (согласно локальному сметному расчету реконструкция предусмотрена в н.п. Ожогоино, Шатровский р-н, Курганская обл., в паспорте проекта информация о территории муниципального образования «0», а в форме F_0402_1027201233620_10_37_0 «Форма 10. Краткое описание инвестиционной программы. Места расположения объектов инвестиционной деятельности и другие показатели инвестиционных проектов» - Шадринский р-н).

Указанные материалы прошу Вас направить в сроки, установленные п. 48 Правил.

Исполняющий обязанности
директора Департамента
государственного регулирования
цен и тарифов Курганской области



Е.В.Федина

Косарев И.П.
(3522) 42-89-59 доб. 210