



ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ  
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПРИКАЗ

от 19 ноября 2024 года № 790  
г. Курган

**Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, для теплоснабжающих организаций Курганской области на 2025 год**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Положением о Департаменте государственного регулирования цен и тарифов Курганской области, утвержденным Постановлением Администрации (Правительства) Курганской области от 20 мая 2003 года № 149, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, для теплоснабжающих организаций Курганской области на 2025 год, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Департамента государственного  
регулирования цен и тарифов  
Курганской области

Е.В. Федянина

Приложение к приказу  
 Департамента государственного  
 регулирования цен и тарифов  
 Курганской области  
 от 19 ноября 2024 года № 790  
 «Об утверждении нормативов запасов  
 топлива на источниках тепловой  
 энергии, за исключением источников  
 тепловой энергии, функционирующих в  
 режиме комбинированной выработки  
 электрической и тепловой энергии с  
 установленной мощностью  
 производства электрической энергии 25  
 мегаватт и более, для  
 теплоснабжающих организаций  
 Курганской области на 2025 год»

**Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, для теплоснабжающих организаций Курганской области на 2025 год**

Наименование организации, адрес, № котельной	Вид топлива	Нормативы запасов топлива на 2025 год		
		Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ), тыс.т.	в том числе:	
			неснижаемый запас (ННЗТ), тыс.т.	эксплуатацио нный запас (НЭЗТ), тыс.т.
<b>Звериноголовский муниципальный округ</b>				
<b>ООО «Огонек»</b>				
Котельная с. Круглое	Уголь	0,271	0,040	0,231
<b>Каргапольский муниципальный округ</b>				
<b>ООО «Теплоснаб»</b>				
Котельная с. Сосновка, ул. Уральская, 4	Уголь	0,305	0,043	0,262
<b>Шумихинский муниципальный округ</b>				
<b>МУП «Крутогорское»</b>				
Котельная с. Крутая горка	Уголь	0,417	0,059	0,358
<b>город Курган</b>				
<b>ПАО «КГК» СП «КТЭС»</b>				
Котельная № 1,8	Мазут	1,227	0,180	1,048
Котельная № 5	Уголь	0,415	0,056	0,359
Котельная № 12	Мазут	0,223	0,032	0,190
Котельная № 14	Мазут	0,311	0,047	0,264
Котельная № 16	Сжиженный газ	0,905	0,137	0,769
Котельная № 17	Мазут	0,253	0,037	0,216
Котельная № 18	Мазут	0,188	0,028	0,159

Наименование организации, адрес, № котельной	Вид топлива	Нормативы запасов топлива на 2025 год		
		Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ), тыс.т.	в том числе:	
			неснижаемый запас (ННЗТ), тыс.т.	эксплуатацио нный запас (НЭЗТ), тыс.т.
Котельная № 20	Мазут	0,469	0,066	0,403
Котельная № 22	Мазут	0,739	0,106	0,633
Котельная № 23	Уголь	0,522	0,071	0,451
Котельная № 24	Уголь	0,259	0,035	0,224
Котельная № 26	Мазут	0,221	0,034	0,187
Котельная № 28	Дизельное топливо	0,047	0,007	0,040
Котельная № 31	Уголь	0,135	0,019	0,116
Котельная № 32	Мазут	0,094	0,014	0,081
Котельная № 39	Дизельное топливо	0,105	0,014	0,091
Котельная № 44	Мазут	0,309	0,048	0,261
<b>город Шадринск</b>				
<b>ПАО «КГК» СП «ШТС»</b>				
Центральная котельная	Мазут	6,472	0,931	5,541
Котельная № 7	Мазут	0,850	0,124	0,726
Котельная ШПК	Дизельное топливо	0,387	0,058	0,330